



Cod înregistrare (ieșire)

..... / .....

Secția Sănătate în Relație cu Mediul

Laborator Chimia și Microbiologia Mediului și Alimentului

acreditat pentru  
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 1154



**BULETIN DE ANALIZĂ**  
**NR. 835/ ... / 849 // 20.10.2025**

1. Solicitant: DSPJ Timiș, Str. Lenau, nr. 10, mun. Timișoara, jud. Timiș  
Cerere de analiză nr. 10188/02.10.2025 (4028/01.10.2025)  
Proces verbal de prelevare a probelor de apă în vederea efectuării analizelor de laborator nr. 4027//01.10.2025, emis de DSPJ Timiș  
Proces verbal de recepție probe nr. 10189/02.10.2025
2. Obiectiv: P.N.V. – Activitate 1.1.1.3 –Supravegherea calității apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică.
3. Obiectul supus analizei: Apă potabilă.

**Nume probă**

**Cod probă**

Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Șanovița, Valea Popii, jud. Timiș	835
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Babșa, arteziană vale, jud. Timiș	836
Apă potabilă – Fântână publică – Loc. Babșa, nr. 133, jud. Timiș	837
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Târgoviște, nr. 75, jud. Timiș	838

\* Acreditarea RENAR vizează numai analizele însemnate cu asterisc.  
Acest buletin de analiză nu poate fi reprodus parțial fără aprobarea Centrului.

Cod: BA – 7.8 – 02

Ed. 02/ Rev. 02/ 2024

835 / ... / 849 // 20.10.2025/ Pag. 1/3

insp.gov.ro

Adresa: bd. Victor Babeș nr. 16, cod poștal 300226, Timișoara, județul Timiș | Telefon secretariat: + 4 0256 492 101 | Fax: + 4 0256 492 101/04  
E-mail: crsp.timisoara@insp.gov.ro



Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Târgoviște, nr. 46, jud. Timiș	839
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Târgoviște, nr. 136, jud. Timiș	840
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Târgoviște, nr. 172, jud. Timiș	841
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Târgoviște, nr. 161, jud. Timiș	842
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Balinț, nr. 226, jud. Timiș	843
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Balinț, nr. 258, jud. Timiș	844
Apă potabilă – Fântână publică – Loc. Balinț, nr. 77, jud. Timiș	845
Apă potabilă – Fântână publică – Loc. Balinț, nr. 72, jud. Timiș	846
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Bodo, nr. 231, jud. Timiș	847
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Bodo, magazin, nr. 133, jud. Timiș	848
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Bodo, nr. 27, jud. Timiș	849

4. Recoltare efectuată de către dl medic igienist Adrian SÎNMĂRGIȚAN și dna asist. Elena GIURCĂU, reprezentanți DSPJ Timiș, conform Procesului verbal de prelevare a probelor de apă în vederea efectuării analizelor de laborator nr. 4027//01.10.2025, emis de DSPJ Timiș.

5. Probele primite în data de 01.10.2025.

6. Prezentul buletin conține 3 pagini.

#### 7. Rezultate

Nume probă	Cod probă	Analiză	Unitate măsură	Rezultat	Limite detecție/ cuantificare	Valoare admisă cf. Ordonanței nr. 7/2023 aprobată prin Legea 96/2024	Metoda (STAS, ISO)	Laborator execuție (sigla)
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Șanovița, Valea Popii, jud. Timiș	835	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10	SR EN ISO 15586-2004 PS-MA-LIAN-01 Ed. 02/Rev. 03	LCMMA
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Babșa, arteziană vale, jud. Timiș	836	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10		
Apă potabilă – Fântână publică – Loc. Babșa, nr. 133, jud. Timiș	837	Arsen*	µg/L	3,76	1/3	10		
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Târgoviște, nr. 75, jud. Timiș	838	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10		
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Târgoviște, nr. 46, jud. Timiș	839	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10		
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Târgoviște, nr. 136, jud. Timiș	840	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10		

\* Acreditarea RENAR vizează numai analizele însemnate cu asterisc.

Acest buletin de analiză nu poate fi reprodus parțial fără aprobarea Centrului.



Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Târgoviște, nr. 172, jud. Timiș	841	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Târgoviște, nr. 161, jud. Timiș	842	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Balinț, nr. 226, jud. Timiș	843	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Balinț, nr. 258, jud. Timiș	844	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10
Apă potabilă – Fântână publică – Loc. Balinț, nr. 77, jud. Timiș	845	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10
Apă potabilă – Fântână publică – Loc. Balinț, nr. 72, jud. Timiș	846	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Bodo, nr. 231, jud. Timiș	847	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Bodo, magazin, nr. 133, jud. Timiș	848	Arsen*	µg/L	<3	1/3	10
Apă potabilă – Fântână arteziană – Loc. Bodo, nr. 27, jud. Timiș	849	Arsen*	µg/L	7,28	1/3	10

8. Buletinul caracterizează doar produsele supuse analizelor.

9. Metoda de analiză \_\_ - \_\_ nu este standardizată.

10. *Opinii și interpretări* (dacă este cazul): Regula de decizie nu este acoperită de acreditarea RENAR.

Referent Alexandra-Mihaela DIACONESCU *Alexandra-Mihaela Diaconescu*  
Editare buletin

Chimist principal Liliana SÎRB *Liliana Sîrb*  
Biolog Felicia TOARTĂ *Felicia Toartă*  
Responsabili analize

Dr. Mihaela-Zoe COMAN *Mihaela-Zoe Coman*  
Coordonator Laborator Chimia și Microbiologia Mediului și Alimentului

Dr. Otilia PUPĂZAN  
Şef Secție Sănătate în Relație cu Mediul

\* Acreditarea RENAR vizează numai analizele însemnate cu asterisc.  
Acest buletin de analiză nu poate fi reprodus parțial fără aprobarea Centrului.